

Показатели надежности и качества теплоснабжения в 2014г. по АО "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Наименование показателя	Симферопольская ТЭЦ	Камыш-Бурунская ТЭЦ	Сакская ТЭЦ
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)	1,0	0,6	1,0
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)	0,6	1,0	1,0
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)	1,0	0,5	0,9
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)	1,0	1,0	1,0
Показатель интенсивности отказов источников теплоснабжения (Котк ит)	1,0	0,7	0,6
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)	0,94	0,2	1,0
Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс)	0,8	1,0	1,0
Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)	0,8	1,0	1,0
Показатель укомплектованности персоналом (Кп)	1,0	0,6	1,0
Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр)	0,8	1,0	1,0
Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км)	1	1,0	1,0
Показатель укомплектованности автономными источниками электропитания (Кист)	0,8	0,5	1,0
Показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ (К _{гор})	0,92	1,0	1,0

Председатель общества АО "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" И.В. Сенько

